

dh

Edital da Qualidade da Água 2025



CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

Qualidade da Água 2025

3º Trimestre

Jaime Luís Melo Vieira, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

ZA1 - Calhetas_ Pico da Pedra _Rabo de Peixe_ Ribeira Seca_ Conceição_ Matriz

População servida 21934

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	3	0	100	0	3	Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas corretivas: Alteração do reagente aplicado no tratamento.
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	3	0	100	0	23	Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas Corretivas: Alteração do reagente aplicado n tratamento.
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	3	-	100	≤ 0,1	0,67 ± 22%	-

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo Rotina 2								
Acrilamina*	µg/	-	-	0,10	-	-	-	-
Alumínio*	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	-
Amónio*	mg/l NH ₄	-	-	0,5	-	-	-	-
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	3	3	3	100	<3	<3	-
Cloretos*	mg/l Cl	-	-	250	-	-	-	-
Condutividade	us/cm 20°	3	3	2500	100	111 ± 8%	283 ± 8%	-
<i>Clostridium perfringens</i> *	N/100 ml	3	3	0	100	0	0	-
Cor	mg/l PtCo	3	3	20	100	<5	<5	-
Enterococos	N/100 ml	3	3	0	100	0	0	-
Ferro*	µg/l Fe	3	3	200	100	<40	183 ± 14%	-
Manganês*	µg/l Mn	-	-	50	-	-	-	--
Nitratos*	mg/l NO ₃	-	-	50	-	-	-	-
Nitritos*	mg/l NO ₃	-	-	0,5	-	-	-	-
Nº de colónias a 22°C	N/ml	3	3	-	100	10 ± 72%	17 ± 60%	-
pH	Unidades de pH	3	3	6.5 a 9.0	100	7,5 a 21°C ± 0,1	8,4a17°C ± 0,1	-
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	3	3	3	100	<3	<3	-
Sódio*	mg/l Na	-	-	200	-	-	-	-
Turvação	UNT	3	3	4	100	≤ 0,5	≤ 0,5	-

* Em circunstâncias especiais este parâmetro do Cl poderá ser aditado ao CR2 com base no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico - Delegação Açores;
 - As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico - Delegação Açores;
 - Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.
- Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

8/1

O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande



Jaime Luís Melo Vieira

