

Câmara Municipal da Ribeira Grande
Lg. Consº. Artur H. Ribeiro

9600 Ribeira Grande São Miguel

Relatório de Ensaios N.º 19577/2018

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Água de consumo
Tipo de controlo: CR1
Colheita efetuada pelo: INOVA - António Feijó
Método de recolha: PT 20 (17) 2018-03; ISO 5667-5:2006; ISO 19458:2006
Descrição da Amostra: ZA 3 - Ribeirinha - Rua Padre Artur Pacheco Agostinho, n.º 3.
Alterado para n.º13.

Data de Recolha: 12-12-2018
Hora de Recolha: 12:50
Data de Receção: 12-12-2018
Início da Análise: 12-12-2018
Fim da Análise: 14-12-2018
Emissão do Relatório: 14-12-2018

Ensaio/Método	Resultado	Valor Limite
Parâmetros de Campo		
Cloro residual livre PT 40 (9) 2015-10 - Colorimetria	0,3 mg Cl ₂ /L	---
Parâmetros Microbiológicos		
Bactérias coliformes ISO 9308-1:2014 - FM	0 ufc/100 mL	0
Escherichia coli ISO 9308-1:2014 - FM	0 ufc/100 mL	0

Apreciação:

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.

LQ: Limite de quantificação do referido método de ensaio; PT: Procedimento técnico do Laboratório de Análises do INOVA.

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.