

Câmara Municipal da Ribeira Grande
Lg. Consº. Artur H. Ribeiro

9600 Ribeira Grande São Miguel

Relatório de Ensaios N.º 20350/2018

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Água de consumo

Tipo de controlo: Verificação MB

Colheita efetuada pelo: INOVA - António Feijó

Método de recolha: PT 20 (17) 2018-03; ISO 5667-5:2006; ISO 19458:2006

Descrição da Amostra: ZA 1 - Pico da Pedra - Lar de Idosos "Manuel da Mota Moniz", Rua Padre António Furtado de Mendonça. Torneira da copa.

Data de Recolha: 21-12-2018

Data de Receção: 21-12-2018

Início da Análise: 21-12-2018

Fim da Análise: 22-12-2018

Emissão do Relatório: 28-12-2018

Ensaio/Método	Resultado	Valor Limite
Parâmetros Microbiológicos		
Bactérias coliformes ISO 9308-1:2014 - FM	0 ufc/100 mL	0
Escherichia coli ISO 9308-1:2014 - FM	0 ufc/100 mL	0

Apreciação:

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.

LQ: Limite de quantificação do referido método de ensaio; PT: Procedimento técnico do Laboratório de Análises do INOVA.

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.