



# CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

## Qualidade da Água 2019



### 3º Trimestre

Alexandre Gaudêncio, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

ZA5 - São Brás

População servida

650

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
<b>Controlo Rotina 1</b>								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	2	2	0	100	0	0	-
Bacterias coliformes	N/100 ml	2	2	0	100	0	0	-
Desinfectante Residual	mg/l Cl	1	1	-	100	<0,1	0,2	-

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
<b>Controlo Rotina 2</b>								
Alumínio*	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	-
Amónio*	mg/l NH <sub>4</sub>	-	-	0,5	-	-	-	-
Cheiro, a 25°C		1	1	3	100	<1	<1	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	2500	100	102	102	-
<i>Clostridium perfringens</i> *	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	-
Cor	mg/l PtCo	1	1	20	100	<2,5	<2,5	-
Enterococos	N/100 ml	1	1	0	100	0	0	-
Ferro*	µg/l Fe	-	-	200	-	-	-	-
Manganês*	µg/l Mn	-	-	50	-	-	-	-
Nitratos*	mg/l NO <sub>3</sub>	-	-	50	-	-	-	-
Nitritos*	mg/l NO <sub>3</sub>	-	-	0,5	-	-	-	-
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	1	-	100	0	0	-
Nº de colónias a 36°C	N/ml	1	1	-	100	0	0	-
pH		1	1	6.5 a 9.0	100	7,4	7,4	-
Sabor, a 25°C		1	1	3	100	<1	<1	-
Turvação	UNT	1	1	4	100	<0,10	<0,10	-

\* Em circunstâncias especiais este parâmetro do CI poderá ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;


- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

18-11-2019

O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexandre Gaudêncio', written over a horizontal line.

Alexandre Gaudêncio